



NOTA TÈCNICA SOBRE INTERPRETACIÓ NORMATIVA: CODI ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA vs ORDEN VIV/561/2010

CRITERI GENERAL:

- En les intervencions puntuals o de reforma de voreres **en zones ja urbanitzades**, seguir criteris com a mínim de **CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA**.
- Les **intervencions integrals on es reforma un tram sencer de la via pública (voreres i calçada)**, aplicar criteris de recomanació adoptats fins ara de 150 cm d'ample mínim de pas. Aquesta dimensió és la dimensió extrema establerta a la ORDEN VIV/561/2010.
- En les actuacions de **nova urbanització**, seguir les prescripcions d'ample mínim de pas lliure descrites a la **ORDEN VIV/561/2010**.

QUADRE RESUM:

TIPUS D'INTERVENCIÓ:	AMPLES DE PAS (m)		PENDENTS GUALS (%)		PAVIMENTS DIFERENCIATS
	Mín	Rec	Màx	Rec	Recomanat
Zones ja urbanitzades. Actuacions puntuals al carrer.	90	150	12	10	Acanalat.
Zones ja urbanitzades. Reurbanització integral – ampliació de vorera.	150	180	12	10	Acanalat.
Urbanització de nous nuclis urbans.(*)	180		10		(Pendent estudi definició i tipologies d'aplicació).

LLEGENDA:

Valors corresponents al CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA.

Valors corresponents a la ORDEN VIV / 561 / 2010.

(*) obres d'execució derivades de plans / projectes que s'hagin aprovat definitivament després del 12/09/2010, és a dir publicació ORDEN VIV / 561 / 2010 + 6 mesos.

CONSENS SOBRE AQUESTS CRITERIS:

Aquests criteris es deriven de l'anàlisi feta amb les següents entitats participants:

- Àrea de Promoció de l'Accessibilitat i supressió de Barreres. Generalitat de Catalunya.
- Direcció General d'Urbanisme. Generalitat de Catalunya.
- Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis.
- Secció d'Accessibilitat. Diputació de Barcelona.
- Grup de Treball per a la Millora de l'Accessibilitat, Ajuntament de Barcelona.
- Oficina consultora Tècnica. Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
- Consultoria Tècnica del CAATEEB. Consell de Col·legis d'Apa., Arq. Tèc. i Eng. d'Edificació de Cat.
- Altres. Sr. Xavier Garcia-Milà, arquitecte assessor expert en temes accessibilitat.

Aquesta NOTA TÈCNICA SOBRE INTERPRETACIÓ NORMATIVA properament es veurà ampliada sobre aquest i altres temes.